

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

Nach den Berechnungsgrundlagen der DIN V 4701-10: 2003-10, Abs. 5.4 und DIN V 4701-10/A1: 2006-12 sowie dem AGFW-Arbeitsblatt FW 309-1 vom November 2009 wurde ein

Primärenergiefaktor von $f_{P,FW} = 0,32$

ermittelt.

Die Berechnung basiert auf den Betriebsdaten der Jahre 2008-2010. Die Bescheinigung gilt vom 01.05.2011 bis 30.04.2021.

Die erzeugte Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung erfüllt das Hocheffizienzkriterium nach den Richtlinien 2004/8/EG bzw. 2007/74/EG, AGFW FW 309-5, AGFW FW 308 und damit die Voraussetzungen nach § 3 und § 7 des Erneuerbaren Energien-Wärmegesetzes – EEWärmeG.

Aussteller:

Dipl.-Kfm Dipl.-Ing. (FH) Martin Reuter
f_p-Gutachter-Nr. FW 609-101 (AGFW)



EnergieAgentur
Mittelfranken