

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Wärmelieferung



Industrie Service

der

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH



für das gesamte

– Fernwärmeverbundnetz Augsburg –

Nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 können im Auftrag des Betreibers dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen bescheinigt werden:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 (§ 22 Absatz 2 GEG)	0,03
Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	0,25
CO₂-Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	0 g/kWh

Datenbasis: Bilanzdaten 2014 bis 2016 der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH.

Prüfbericht: IS-AN3-STG – 600 126 664 Rev. 02

Bemerkungen: Am 06.07.2017 wurde ein Primärenergiefaktor von 0,03 bescheinigt (Prüfbericht IS-AN3-STG - 600 126 664). Aufgrund neuer Vorgaben aus dem am 01.11.2020 in Kraft getretenen GEG2020 wurde dieser Primärenergiefaktor angepasst sowie ein CO₂-Emissionsfaktor für die Ausstellung von GEG-Nachweisen analog zum Primärenergiefaktor nach der Stromgutschriftmethode berechnet und bescheinigt.

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 05.07.2027.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
fp-Gutachter AGFW FW 609-183

